

令和3年12月 安全衛生管理計画																重点 点 検 項目	1	保安施設の転倒・飛散防止	12月玉掛ワイヤー点検色															
工事名:一級河川通船川河川施設補修(総合交付金)護岸その4工事																	2	交通災害防止の周知徹底	白 色															
工 期:令和3年6月28日～令和4年1月23日																	3	地元住民への安全配慮																
工種・種別	日・曜日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	関係協力業者名
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
護岸工																																		
作業土工 床付け																																(株)アルパ建設 (株)大伸		
均しコンクリート																																〃		
基礎ブロック																																〃		
積ブロック(裏込砕石・中詰コン)																																〃		
天端コンクリート																																〃		
軽量鋼矢板切断																																〃		
取付水路																																〃		
仮設土留め																																		
ガードレール基礎																																		
安全行事予定																																<p>安全教育</p> <p>社内安全パトロール</p> <p>安全衛生協議会</p> <p>施工延長 L=95m</p> <p>掘削工 V=600m</p> <p>ブロック積工 A=280㎡</p> <p>防護柵工 L=95m</p>		
予想される災害			重機による挟まれ災害						資材搬入時の交通事故						移動式クレーンの転倒災害						現場出入口の交通事故													
リスク評価	可能性①・程度②		7						3						5						3													
	頻度③		1						2						1						2													
	評価①②+③=④		8						5						6						5													
リスク 評価 基準	①災害の可能性		非常に高い	高い	ある	まれにある	頻 度	常時	6回以上/日	4	評 価	15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直し しリスク評価を再度見直します。	7～9点	※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視による確認・指導。																			
	②災害 の 程度	死亡・重傷	16	15	9	7		時々	3～5回/日	2		13～14点	※かより問題がある ・リスク回避の為に作業方法,設備の見直し,それが出来ない場合は特別管理の実施	3～6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。																			
		休業災害(4日以上)	14	13	8	5		滅多に無い	2回以下/日	1		10～12点以上	※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告 情報の伝達を行う。監視・巡視による指導	特記事項																				
		休業災害(4日未満)	12	11	6	3																												
不休災害	10	4	2	1																														