

令和5年3月 安全衛生管理計画																重点 点 検 項 目	1 重機災害の防止		3月玉掛ワイヤー点検色															
工事名:東土第15号 市道嘉瀬蔵岡線2号舗装工事																	赤	色																
工 期:令和4年10月21日～令和5年3月15日(146日間)																		2 用途外使用の禁止の徹底																
																		3 現場出入口の接触災害の防止																
日・曜日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	関係協力業者名	
工種・種別		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
側溝工 L=56m		埋戻し																															(株)アルバ建設	
管渠工 L=26m							No.17			No.17	No.19			No.19																			(株)J.SECURITY	
構造物撤去工							横断管撤去				横断管撤去				舗装剥取																			
土工 掘削																																		
跡片付																																		
舗装工																																		
北陸ガス 敦井・福田経常建設共同企業		No.17・No.19ガス管撤去															No.17・No.19ガス管撤去																	
休工(高校入学試験)																																		
安全行事予定														社内安全パトロール					安全教育														施工延長 L=90.8m 舗装工 A=1,480m2 側溝工 L=56m	
予想される災害		一般車との衝突事故					ダンプバック時の接触事故					移動式クレーンの転倒災害					重機同士の接触事故					一般車との衝突事故												
リスク評価	可能性①・程度②	5					5					7					5					5												
	頻度③	1					1					1					1					1												
	評価① ② + ③ = ④	6					6					8					6					6												
リスク評価基準	①災害の可能性		非常に高い	高い	ある	まれにある	頻度	常時	6回以上/日	4	評価	15点以上	※直ちに解決すべき問題がある ・作業方法,設備・機械等を基本から見直しリスク評価を再度見直しする。					7～9点	※多少問題がある ・安全指示の指導,注意表示の表示。巡視による確認・指導。															
	②災害の程度		死亡・重傷	16	15	9		7	時々	3～5回/日		2	13～14点	※かなり問題がある ・リスク回避の為の作業方法,設備の見直し,それが出来ない場合は特別管理の実施。					3～6点	※許容されるリスクの範囲 ・作業状況の確認を行い安全管理の実施。														
			休業災害(4日以上)	14	13	8		5	滅多に無い	2回以下/日		1	10～12点以上	※問題がある ・安全指示,表示,標識,教育等による警告情報の伝達を行う。監視・巡視による指導。					特記事項															
			休業災害(4日未満)	12	11	6		3																										
		不休災害	10	4	2	1																												